

K

Rapport

Indhold

Historik

Besparelse med Edge

Fremadrette



Kiona



Historik

Det seneste års projekter:

Nye rumsensor

I fik bestilt og opsat 10 nye rumsensor som primær skal bruges som test.

Dermed har I nu 28 faste målerpunkter og 15 test målepunkter.

Placering i 3D modul, er det noget I vil lære?

Nye måler punkter på brugs- vand

I fik monteret 6 nye til de 2 eksisterende pipe package i enderne af strengene på brugsvandscirkulationen. Det betyder at I nu har målepunkter på brugsvandreturen i opgang 5, 10, 17 og 19. Formålet er at kunne holde øje med at temperaturende og derigennem forbygge Legionella bakterier.

Retur temperaturen har siden december været under de anbefalende 50°C i alle ender.

I har i den anledning haft et forløb med Bjarne.

Montering af nye udeføler

Grundet udføring med den i Hubben indbyggede udeføler, har vi monteret en ny trådløs udeføler på varmecentral 2.

(Hubben er centrale dataloger der samle data, er i kontakt med clouden og kommuner med udstyret i varmecentralen.)

Den gav beklageligvis nogen opstart vanskeligheder som der blevet taget hånd om, systemer køre nu efter hensigten.





Besparelser med Edge

Resultater for 2023:

Energibesparelse:

13,0%

Energibesparelse i kWh:

Ca. 362 MWh

Financial reduktion:

Ca. 200.406 kr

Besparelserne er et estimat, udregnet på baggrund af graddagskorrigeret forbrugsdata, for den mest retvisende besparelse.

Pris er udregnet ved den aktuelle pris fra Hofoor inklusiv moms som er 740,64 kr./MWh, samt fratrullet udgifterne til Edge abonnement.

Referencen året er 2017.

Reduktion af CO₂-udledning:

Ca. 56.276 kg

Udvikling i udledte emissioner i kg CO₂/år, beregnet ud fra det aktuelle vægtede energiforbrug sammenlignet med niveauerne i referenceåret eller -årene. Reduktionen i CO₂-udledning vises for ét år (sidste 12 måneder).

Jo længere bygningen/bygningerne forbliver i Edge, jo flere års besparelser kan der opnås CO₂-emissionsværdier indsamles fra energiselskaberne.

Til sammenligning udleder en gennemsnitsbil* i EU 2 600 kg CO₂/år.





Fremadrettet

Fokus områder for det kommende år:

Sensorer vi har mistet forbindelse til

Borgmestervangen 18 5.th

Midgårdsgade 7 1.th

V2 brugsvand frem (*jeg vil gerne lige ned og kigge på det*)

Forbrugs tendensen er stingende med

Både i V1 og V2 er forbrugs tendensen stingende med henholdsvis 6,6% og 3,6%.

Det er en ændring der er sket omkring september. Er der en oplevelse af ændret brugsmønster?

Vores anbefaling er at køre et forløb hvor vi gradvist nedjuster den ønskede temperatur, men vi er ekstra opmærksom på bruger klager og opnåede temperatur i lejlighederne.

